

パンドウイトコーポレーション日本支社
〒108-0075 東京都港区港南 2-13-31 品川 NSS ビル

2017年10月13日

4 ポストオープンラック 仕様変更のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄の事とお慶び申し上げます。日頃は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

4 ポストオープンラックのベース部分の寸法が変更となりました。
変更の詳細および対象製品型番に関しては、下記をご参照くださいますようお願い致します。
今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 変更内容

4 ポストオープンラックのベース部分の寸法が小さくなり、ネジ穴の位置が変更となりました。

2. 対象型番および変更詳細

19 インチ 4 ポストオープンラック(現地組立式)

(ネットワーク製品総合カタログ(NCCB60--SA-JP) 102 ページ掲載)

部品番号		変更前	変更後
インチネジタイプ	ケージナットタイプ	ベース部分寸法	ベース部分寸法
R4P	R4PCN	1,067 × 590.6	905 × 590.6
R4P23	R4P23CN	889 × 590.6	728 × 590.6
R4P36	R4P36CN	1,219 × 590.6	1,058 × 590.6
R4P42	R4P42CN	1,359 × 590.6	1,197 × 590.6
R4P79	R4P79CN	1,067 × 590.6	905 × 590.6



3. ご注意事項

継続案件等でご利用の際は、ベース部分の寸法にご留意くださいますようお願い申し上げます。
また、新規ご採用の際は、WEB サイトにて図面のご確認をいただけますようお願い致します。

部品番号		図面掲載 URL
インチネジ タイプ	ケージナット タイプ	
R4P	R4PCN	https://www.panduit.com/content/dam/panduit/en/products/assets/0/00/00r/00r4/r4p/media/C-RKR4PR--ENG.pdf
R4P23	R4P23CN	https://www.panduit.com/content/dam/panduit/en/products/assets/r/r4/r4p/r4p2/r4p23/media/C-RKR4P23--ENG.pdf
R4P36	R4P36CN	https://www.panduit.com/content/dam/panduit/en/products/assets/r/r4/r4p/r4p3/r4p36/media/C-RKR4P36--ENG.pdf
R4P42	R4P42CN	https://www.panduit.com/content/dam/panduit/en/products/assets/r/r4/r4p/r4p4/r4p42/media/C-RKR4P42--ENG.pdf
R4P79	R4P79CN	https://www.panduit.com/content/dam/panduit/en/products/assets/r/r4/r4p/r4p7/r4p79/media/C-RKR4P79--ENG.pdf

以上

本件に関するお問い合わせ：

パンドウイトコーポレーション日本支社
カスタマーサービス（注文・製品問い合わせ担当）
TEL： 03-6863-6060 FAX： 03-6863-6100
eMail： jpn-toiawase@panduit.com
